



**PAVUS, a.s.**

Autorizovaná osoba 216

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

Rozhodnutí o autorizaci č. 3/2018 ze dne 24. října 2018

# C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5/2020/0015/O

vydaný pro

výrobce:

**M.HORT s.r.o., Bohdalov 249, 592 13 Bohdalov, IČO: 04525078**

místo výroby:

**M.HORT s.r.o., Bohdalov 293, 592 13 Bohdalov**

stát původu výrobku:

**Česká republika**

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

## **Jednokřídlové částečně prosklené dveře HMT - R 60 v hliníkové zárubni Minima revers 60**

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5/2020/0015/O ze dne 22. července 2020 vydané Autorizovanou osobou 216 s platností do 31. července 2023 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5/2020/0015/O ze dne 24. července 2020, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem výrazně nezmění, nebo pokud Autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.


**Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5/2020/0015 ze dne 09. 04. 2020, vydaný AO 216.**

Autorizovaná osoba 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády.

O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcí.

V Praze dne 24. července 2020



  
**Ing. Jaroslav Dufek**  
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.


Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5/2020/0015/O

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN 73 0810 ČSN EN 16034, čl. 4.1 ČSN EN 13501-2	E 60-C0 / EI <sub>1</sub> 30-C0 / EI <sub>2</sub> 30-C0 / EW 60-C0	E 60-C0 / EI <sub>1</sub> 30-C0 / EI <sub>2</sub> 30-C0 / EW 60-C0	Splňuje <sup>1)</sup>
Reakce na oheň	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-1	Hliník A1 Dřevotřísková deska DTD D-s2,d0 Minerální vata Nobasil VT 150 A1	Hliník A1 Dřevotřísková deska DTD D-s2,d0 Minerální vata Nobasil VT 150 A1	Splňuje
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	DP3	DP3	Splňuje
Zdravotní nezávadnost	Vyhl. č. 6/2003 Sb.	Výrobek je zdravotně nezávadný	Výrobek je zdravotně nezávadný	Splňuje
Kontrola skladby vzorku výrobku – rozměrové, materiálové a konstrukční provedení	Posouzení dle „Metodického pokynu pro odběr vzorku výrobku a zkoušky při dohledu“	Soulad s technickou dokumentací výrobku	Hodnotí se při pravidelném dohledu	Viz <sup>2)</sup>
Pozn.: [x] ... viz dokument [x], kap. 2 Protokolu o certifikaci <sup>1)</sup> Podmínky platnosti jsou uvedeny v Protokole o klasifikaci požární odolnosti č. PK2-08-19-068-C-1, viz [3] <sup>2)</sup> Viz příslušný Záznam o zkoušce vzorku ověřením skladby				

Platnost STO č. S-216/C5/2020/0015/O je do 31. července 2023.



  
 Ing. Jaroslav Dufek  
 ředitel PAVUS, a.s. – AO 216